

## KULTURELLE EINRICHTUNG

### BLG Forum Überseestadt

Am Speicher XI, Nr. 10 u. 11  
28217 Bremen  
T: 0421 - 2 78 79-46/ -47  
F: 0421 - 2 78 79 48  
www.e-l-z.de  
mutlu@e-l-z.com



**Öffnungszeiten:  
Zu Veranstaltungen**



**Informationen für RollstuhlfahrerInnen und Gehbehinderte**

#### ***Erhobene Ziele im Gebäude***

Große Halle

→ weitgehend nutzbar

Generatorenhalle

→ weitgehend nutzbar

WC

→ weitgehend nutzbar

*Stand: Februar 2009*

## Ausführliche Informationen zu Eingang, Zielen und Hindernissen

### Ziele

#### → Große Halle

##### Information zur Zugänglichkeit

geringste Durchgangsbreite	90	cm
höchster Türgriff / Schalter	110	cm
größter Kraftaufwand	2	kP
Stufen- / Schwellenhöhe Maximum	2	cm

##### Zugang in den Raum

Breite der Tür	90	cm
Türöffnung erweiterbar um	90	cm
Höhe Türschwelle	2	cm
Breite Bewegungsfläche vor der Tür	300	cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür	300	cm
Höhe Türgriff oder Schalter	110	cm
Art der Türöffnung	manuell	
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür	2	kP
Öffnungsrichtung nach	außen	
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür	300	cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür	300	cm

##### Große Halle

Breite Gesamtabmessungen	40	m
Tiefe Gesamtabmessungen	50	m
Gesamtzahl der Plätze bei Möblierung	variabel	

##### Kommentar

Großer leerer Raum, je Veranstaltung individuell gestaltet

#### → Generatorenhalle

##### Information zur Zugänglichkeit

geringste Durchgangsbreite	117	cm
höchster Türgriff / Schalter	105	cm
größter Kraftaufwand	0	kP
höchste Stufen- / Schwellenhöhe	0	cm
höchste Rampensteigung	8	%

**Details weiterer Hindernisse beachten** Rampe

## Zugang in den Raum

Breite der Tür	117	cm
Höhe Türschwelle	0	cm
Breite Bewegungsfläche vor der Tür	200	cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür	200	cm
Höhe Türgriff oder Schalter	105	cm
Art der Türöffnung	manuell	
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür	0	kP
Öffnungsrichtung nach	außen	
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür	200	cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür	200	cm

## Generatorenhalle

Breite Gesamtabmessungen	11	m
Tiefe Gesamtabmessungen	20	m
Durchgangsbreite bei Möblierung	variabel	

## Kommentar

Leerer Raum, je Veranstaltung individuell gestaltet

## → WC

### Information zur Zugänglichkeit

geringste Durchgangsbreite	90	cm
höchster Türgriff / Schalter	110	cm
größter Kraftaufwand	2	kP
höchste Stufen- / Schwellenhöhe	2	cm

## WC

Breite Bewegungsfläche vor der Tür	125	cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür	200	cm
Breite Tür	90	cm
Höhe Türschwelle	0	cm
Türöffnung	manuell	
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür	0	kP
Tür öffnet nach außen	ja	
Höhe Türgriff	106	cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür	270	cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür	120	cm
Raumgröße	1,8 x 3,3	m
Durchgangsbreite	120	cm
Platz links neben WC	90	cm

Platz rechts neben WC	150	cm
Breite Bewegungsfläche vor WC	270	cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC	120	cm
Griffe links	ja	
Griffe rechts	ja	
Höhe WC-Sitz	48	cm
Höhe Toilettenabzug	94	cm
Breite Bewegungsfläche vor Waschbecken	180	cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Waschbecken	150	cm
Höhe Oberkante Waschbecken	77	cm
Kniefreiheit unter Waschbecken	10	cm
Armatur	Hebel	
Spiegel in Sitzhöhe	ja	
Alarmknopf/ Art (Knopf/ Schnur)	Schnur	
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden	85	cm
Tür von außen zu öffnen	ja	

## Hindernisse

### Rampe

Längstes Teilstück	6	m
Länge gesamt	6	m
Rampenbreite	120	cm
Steigung	8	%.
Handlauf	ja	
Treppe alternativ	ja	

### Kommentar

nur für Generatorenhalle